

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.РА01.В.02240/22



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ЕВТУШЕНКО ИРИНА МАРКОВНА, ОГРНИП 306230202600010, ИНН 230214677570, телефон +7 8613736883, электронная почта d.baget.buh@mail.ru

**В ЛИЦЕ:** ЕВТУШЕНКО ИРИНА МАРКОВНА, ОГРНИП 306230202600010, ИНН 230214677570, телефон +7 8613736883, электронная почта d.baget.buh@mail.ru, места осуществления деятельности: 352903, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Поветкина, дом 339

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ,** Профили фасонные, отделочные, декоративные из вспененного полистирола, торговых марок «Де-Багет», «beilo-desco», толщиной от 5 мм до 15 мм, плотностью от 60 до 400 кг/м<sup>3</sup>, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.21.10  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3916905000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", п.5.3 – Сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", п.5.1-Умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89, п.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.14.2- С высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.16.2- Умеренноопасные (Т2);

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 2д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** ППБ-1532/12-2022 выдан 07.12.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", п.5.3 – Сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", п.5.1-Умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89, п.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.14.2- С высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", п. 2.16.2- Умеренноопасные (Т2). Условия хранения: в сухом крытом складском помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от минус -30°С до плюс +50°С. Гарантийный срок хранения планштов и элементов – 12 месяцев со дня изготовления

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 10.04.2023 по 08.12.2027



М.П.

Заявитель

подпись

ЕВТУШЕНКО ИРИНА МАРКОВНА

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.